



KOLEKTORY SŁONECZNE PŁASKIE - 12 szt

1	Powierzchnia brutto	m ²	max. 2,53
2	Powierzchnia absorbera	m ²	min. 2,34
3	Powierzchnia czynna absorbera	m ²	min. 2,34
4	Sprawność optyczna (w odniesieniu do powierzchni absorbera)	%	min. 84,5
5	Max. współczynniki sprawności (certyfikat Solar Keymark)	W/ m ² K W/ m ² K	max a1 = 4,34 max a2 = 0,016
6	Max. ciężar kolektora	kg	max 44

RZUT DACHU - INSTALACJA SOLARNA, SKALA 1:100

NAZWA OBIEKTU Katolicki Ośrodek Wychowania i Terapii Uzależnień "Metanoia" obwód geod. Chmielnik 16 - 020 Czarna Białostocka			DATA 21.01. 2018
NAZWA PROJEKTU PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI SOLARNEJ			
NAZWA RYSUNKU RZUT DACHU			NR RYS. 2 SKALA 1:100
Branża sanitarna	Imię i nazwisko mgr inż. Grażyna Sykała	Uprawnienia BL/24/87 BL/283/89	Podpis
Projektant			

PROJEKT CHRONIONY PRAWAMI AUTORSKIMI
DZ.U. nr 24 z 23 lutego 1994 r. poz. 83
wszelkie zmiany, powielanie, wykorzystywanie
bez zgody autora zabronione